

 <p>TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ YANGIN TEDBİRLERİ VE YANGINLA MÜCADELE TALİMATI			
Doküman No: YÖN. TL.02	Yayın Tarihi: 20.11.2009	Revizyon Tarihi:30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 1 / 3

1. AMAÇ

Bu talimat; İl Ambulans Sevisi Başhekimliğine bağlı tüm birimlerin, yangın önlemede alacakları tedbirlerle ilgili çalışmalarını, olası yangın durumlarında müdahale ve görev dağılımlarının belirlenmesini ve standart hale getirilmesini amaçlamıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat, yangın oluşumunu önleyici tedbirler, yangında kurtarılacak malzemelerin belirlenmesini ve etiketlenmesini, yangın esnasında ve sonrasında personellerin görev dağılımını kapsar.

3. KISALTMALAR

AYİ: Acil Yardım İstasyonu

KKM: Komuta Kontrol Merkezi

YSP: Yardımcı Sağlık Personeli

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı tüm birimler, KKM ve Acil Yardım İstasyonları çalışanları; denetiminden; Birim, KKM ve İstasyon Sorumluları, Başhekim Yardımcısı ve Başhekim sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Acil Yardım İstasyonu/KKM Sorumluları;

- 6.1.1. İstasyon ve birimlerde alınması gereken yangın tedbirlerinin alınması,
- 6.1.2. “YANGINDA İLK KURTARILACAK” malzemelerin belirlenmesi ve etiketlenmesi,
- 6.1.3. Personel eğitiminin yapılması,
- 6.1.4. Yangın söndürme tüpü ihtiyaç talebinin İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne iletilmesi,
- 6.1.5. Yangın Mücadele Ekip Çalışma Planının (İST.PL.01-KKM. PL.01) hazırlanması ve uygulanması,
- 6.1.6. Oksijen tüpleri gibi patlama riski olan malzemenin en uygun yerde depolanması
- 6.1.7. Personel ve görev değişikliği durumunda Yangın Mücadele Ekip Çalışma Planının (İST.PL.01-KKM. PL.01) revize edilmesi ve tüm çalışanlara tebliği,
- 6.1.8. Kullanıma uygun olmayan yangın tüplerinin İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bildirilmesinden sorumludur.

 <p>TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ YANGIN TEDBİRLERİ VE YANGINLA MÜCADELE TALİMATI			
Doküman No: YÖN. TL.02	Yayın Tarihi: 20.11.2009	Revizyon Tarihi:30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 2 / 3

- 6.2.** Olası yangın anında, nöbetçi ekibin görev dağılımını gösteren bir çizelge her birime yönelik olarak hazırlanır ve istasyon/birim panosuna asılmalıdır.
- 6.3.** Yangın anında personel, Yangın Mücadele Ekip Çalışma Planında (İST.PL.01-KKM. PL.01) yer alan sorumluluklarını yerine getirmelidir.
- 6.4.** Tüm çalışanların yangın anında ilk görevi varsa yangın düğmesine basmak, binada bulunanlara haber vermek ve itfaiyeyi aramaktır.
- 6.5.** Acil Yardım İstasyonlarında Yangınla Mücadele Nöbetçi Ekip Sorumlusu, yangından etkilenen ve yaralananlara ilkyardım yapar. Yangın anında tahliye planında yer alan acil çıkışların kullanılmasını sağlar. Olaydan etkilenen ya da yaralı yok ise, olayın büyüklüğüne göre koruma-kurtarma veya söndürme görevlisine yardım etmelidir.
- 6.6.** Acil Yardım İstasyonlarında Yangınla Mücadele Nöbetçi YSP, önceden belirlenmiş ve etiketlenmiş olan ve üzerinde “**YANGINDA İLK KURTARILACAK**” ibaresi olan malzemeleri sırasıyla korur ve kurtarır. Görevini gerçekleştirdikten sonra ilkyardım veya söndürme görevlisine yardım etmelidir.
- 6.7.** Acil Yardım İstasyonlarında Yangınla Mücadele Nöbetçi Sürücüsü, yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale eder. Komuta Kontrol Merkezine, olay ile ilgili bilgi verir. Gerektiğinde İtfaiyeyi (110) arar. Yardım gelene kadar söndürme işlemine devam etmeli ve olay sonunda tekrar KKM’ ye bilgi vermelidir.
- 6.8.** Olay sonrasında, görev yapan ekip tarafından, hasar tespiti yapılarak İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yazılı tutanakla, bilgi raporu verilmelidir.
- 6.9. UYARI VE ÖNLEMLER**
- 6.9.1.** Tüm çalışanların yangın anında ilk görevi varsa yangın düğmesine basmak, binada bulunanlara haber vermek ve itfaiyeyi aramaktır.
- 6.9.2.** Acil Yardım İstasyonları, ambulanslarında veya bulunduğu sağlık kurumuna ait belirli alanlarda yeterli sayıda, yangın söndürme tüplerinin bulunması gerekmektedir.
- 6.9.3.** Yangın söndürme tüplerinin kullanıma hazır halde bulundurulması gerekmektedir. Yangınla mücadele konusunda AYİ personellerine tedbirler, korunma ve yangın tüpü kullanma konusunda eğitim verilmesi gerekmektedir.
- 6.9.4.** Acil Yardım İstasyonlarında yangın vb. durumlarda acil çıkışları gösteren tahliye planı krokisi oluşturularak, panoda asılı olarak bulundurulmalıdır.
- 6.9.5.** Vantilatör, çay-kahve makinesi, elektrikli ısıtıcı, ocak vb. cihazların kontrollü kullanılması gerekmektedir.
- 6.9.6.** Acil Yardım İstasyonlarında yangın vb. durumlarda acil çıkışların kullanıma hazır durumda olması gerekmektedir.
- 6.9.7.** Vaka çıkışlarında açık olan lambaların, elektrik ve gaz ile çalışan cihazların kapatılması gerekmektedir.
- 6.9.8.** Sigara gibi yangına sebebiyet verecek maddelerin kapalı ortamlarda tüketilmesinin önlenmesi ve kontrolü sağlanmalıdır.

	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ YANGIN TEDBİRLERİ VE YANGINLA MÜCADELE TALİMATI			
Doküman No: YÖN. TL.02	Yayın Tarihi: 20.11.2009	Revizyon Tarihi:30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 3 / 3

6.9.9. Yangın söndürme tüplerinin istasyon sorumlusu tarafından ayda bir kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca ilgili firma tarafından da yılda bir kez kontrolü yapılması için Teknik Destek Birimi'nin İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı ile iletişime geçmesi, kontrol sonrasında da yangın tüplerinin etiketlenmesini sağlamalıdır.

6.9.10. Oksijen tüpleri gibi patlama riski olan malzemeler yangın riski dikkate alınarak en güvenli yerde depolanmalıdır.

6.9.11. Personel ve görev değişikliği durumunda Yangın Mücadele Ekip Çalışma Planı (İST.PL.01-KKM. PL.01) İstasyon Sorumlusu tarafından revize edilerek tüm çalışanlara tebliğ edilmelidir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Yangın Mücadele Ekip Çalışma Planı (İST.PL.01-KKM. PL.01-)

7.2. Tahliye Planı Krokisi (her istasyonda istasyon planına göre yapılmıştır.)