

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MERSİN İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK BİRİMİ
18/11/2019 10:06 - 63855155-841.02.17-3930



Sayı : 80900987/934.01.99

Konu : Piyasa Teklifi

PİYASAYA

Müdürlüğümüz ve bağlı hizmet birimlerinde (İlçe Sağlık Müdürlükleri, Göçmen Sağlığı, 112 ASHİ vb.) kullanılan telefon santrali, alarm cihazları yangın ve güvenlik kamera bakım onarımlarının 2020 Yılı Periyodik Bakım - Onarım Hizmet alımı işi piyasadan satın alınacağından, KDV hariç birim fiyat toplam fiyatlarının hisasına yazılarak tekliflerinizin 21./11/2019 tarihine kadar mersinilsaglikساتinalma@gmail.com adresine veya 0324 233 53 35 nolu faksa gönderilmesini rica ederim.

İlhan KOCAOĞLU
Elektrik Mühendisi

CİNSİ	MİKTARI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
34 Adet Telefon Santrali, 16 Adet Yangın Algılama Sistemleri 14 Adet Yangın Alarm Sistemi 6 Adet Alarm Noktası Uzaktan İzleme) 29 Adet Güvenlik kamera sistemlerinin 2020 Yılı Bakım ve Onarım Hizmet Alımı İşİ	5 KALEM		

Firma/Kaşe/İmza

NOT: 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.

Eki : 4 Syf. Teknik Şartname

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ – İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ – 112 AŞİ-
GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZLERİ VE BAĞLI TÜM BİRİMLERİNDEKİ
TELEFON SANTRALLERİ, ALARM CİHAZLARI, İZLEME, YANGIN
İHBAR SİSTEMLERİ VE GÜVENLİK KAMERALARI BAKIM VE ONARIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

2020


Ercan KIRBOĞA
Elektrik Teknisyeni


Hüsnü DOĞAN
Elektronik Teknisyeni


İlhan KOCAOĞLU
Elektrik Mühendisi
İl Sağlık Müdürlüğü

**TELEFON SANTRALLERİ, ALARM CİHAZLARI, YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ VE
GÜVENLİK KAMERALLARI BAKIM VE ONARIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Sağlık Müdürlüğümüz ve birimlerinde kullanılan Telefon Santrali, alarm cihazları ve Güvenlik kamerası listesi ekte belirtilmiş olup, söz konusu cihazların 2020 yılı bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için teknik şartnamesi aşağıya çıkarılmıştır.

2020 yılında bakım onarım yapılacak makinelere ait liste (EK-1) listede belirtilmiştir.

- 1- Telefon santralleri, alarm cihazları, yangın sistemleri ve güvenlik kameralarının Şubat, Temmuz aylarında periyodik bakımları yapılacaktır.
- 2- Yüklenici firma alarm santrallerinin 1 yıllık alarm izleme hizmetini sağlayacak ve aşağıdaki şartları sağlayacaktır.

-Güvenlik İzleme Merkezi haberleşme için Contact-ID protokolünü desteklemelidir.

-Güvenlik İzleme Merkezinin “**ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ**” bulunmalı ve belge teklif ekinde sunulmalıdır.

-Güvenlik İzleme Merkezi Raporları Sağlık Müdürlüğünün istediği periyotlarda, istenilen mail adreslerine/faks cihazlarına otomatik olarak gönderebilecektir.

-Alarm İzleme Merkezi 24 saat esasına göre faaliyet göstermelidir.

-Alarm izleme Merkezi alarm cihazlarını sürekli izleyecek, sistemde oluşan aksaklıklara senaryoya uygun olarak müdahale edilecektir. Alarm izleme merkezi alarm cihazı ile ilgili bütün uygulamaları kayıt altına alacaktır. Alarmin cinsine göre İtfaiye, Polis, Jandarma, Yetkili personel aranarak yönlendirme yapılacaktır. Alarm ile ilgili elektrik arıza olaylarında takip edilecektir.

- 3- Yüklenici yetkili ve nitelikli servis elemanlarının listesini ve yaptığı eleman değişikliğini idareye bildirecektir. Yüklenici firma elemanı; çalışma esnasında kendisini tanıtır kimlik kartı takacak, kılık kıyafeti resmi daire adabına uygun olacaktır.
- 4- Yüklenici yaptığı bakım ve servis hizmetlerinden dolayı ek ücret talep etmeyecektir.
- 5- Binalarda dâhili telefon hattı (ankastre) ilavesi ve arızasının ıslahı (idarece istenmesi halinde ankastre hattının yenilenmesi) sözleşme kapsamındadır. Bu çalışmalar için gerekli malzemeler idarece temin edilerek firmaya verilecek, işçilik firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
- 6- Telefon santralleri, alarm cihazları, yangın alarm sistemleri ve güvenlik kamerasının arızalarının tamir ile giderilememesi ve yedek parça gerektirmesi durumunda ihtiyaç duyulan yedek parça yazılı olarak idareye bildirilecek, yedek parçalar idare tarafından temin edilecektir. Yedek parça yerine takıldıktan sonra eski parça Sağlık Müdürlüğü birimine tutanakla iade edilecektir.
- 7- Yüklenicinin arıza ve ihtiyaç duyulan yedek parça ve malzemeleri ile ilgili idareye yanlış beyanda bulunması sözleşmenin fesih sebebi olarak kabul edilecek ve firmanın kesin teminatı gelir kaydedilecektir.
- 8- Telefon santrallerinde gerekli ayar (güncelleme ve tanımlamalar) yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


Ercan ÜRBOĞA
Elektrik Teknikeri


Hüsnü BOĞAN
Elektronik Teknisyeni
2/7


İlhan KOCAOĞLU
Elektrik Mühendisi
İl Sağlık Müdürlüğü

- 9- Arızanın bildirilmesinden sonra 24 saat içerisinde müdahale edilmediği takdirde idare arızayı başka bir firmaya yaptırarak bedelini yüklenicinin alacağından tahsil edecektir. Arıza ıslahı yapıldıktan sonra telefon ile İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimine sonuç bildirimini yapılarak, teyit sağlanacaktır.
- 10- Periyodik bakım zamanları dışında bir arıza meydana gelirse bu arızalar yükleniciye telefon ile haber verilmesinden itibaren Sağlık Müdürlüğüne 4 saat, il merkezi ve ilçelerde bulunanlara 24 saat içerisinde arızaya müdahale edilerek arızası giderildikten sonra çalışır ve ayarlanmış olarak teslim edilecektir. Periyodik bakım süresince arıza ıslah çalışmalarının aksamaması için ekip takviyesi yapılacaktır. Müdahale süresinin aşılması halinde sözleşme fesh edilecek ve kesin teminat gelir kaydedilecektir.
- 11- Bakım veya arıza ıslahı sonrası servis ekibi tarafından tutulan ve ilgili sağlık kuruluşu yetkilisine imzalatılmış servis kayıt formunun bir nüshası haftalık olarak idareye teslim edilecektir. Servis yapıldığına dair belge idareye teslim edilmezse ödeme yapılmayacaktır.
- 12- Yüklenici işin yapımı esnasında bütün güvenlik tedbirlerini almak ve iş güvenliğini sağlamak zorundadır.
- 13- İdari katlarda hizmet veren Siemens marka telefon santrallerinin iki (2) bakım onarımı, gerekli yedek parça ve güncellemeleri yetkili firma tarafından temini sağlanacaktır.
- 14- Eskisi ile değiştirilen parçalar değiştirilen parçanın teknik kataloglarında belirtilen ömrü kadar (en az 1 yıl) garantili olacaktır.


Bu şartname toplam 14 madde ve 7 sayfadan oluşmaktadır.

- Ekler: 1-Arıza bildirim ve takip formu ek-3 (1 sayfa)
2-Telefon santralleri, alarm, yangın ve Kamera kayıt sistemi listesi ek-1(3 sayfa)


Ercan GÜNEBOĞA
Elektrik Teknikeri


Hüsnü DOĞAN
Elektronik Teknisyeni


İlhan KOCAOĞLU
Elektrik Mühendisi
İl Sağlık Müdürlüğü

		T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARIZA BİLDİRİM VE TAKİP FORMU		EK-3
Arızayı Bildiren Kurum				
Telefon No				
Arızalı Cihaz Tipi		İş Tipi		Arıza Kayıt No
Elektrik		Arıza		
Klima		Bakım		
Jeneratör		Montaj		
Telefon -Alarm- Kamera		Demontaj		
DiĞER		Keşif		
Bildirilen Arıza:				
Tarih / / 2020			Kurum Yetkilisi Ad Soyadı İmza	
1. Form arızaya müdahale eden kişi tarafından eksiksiz olarak doldurulacaktır.				
2. Forma, arızalı cihaz üzerine yapıştırılış olan <u>SİM</u> numarası kesinlikle işlenecektir.				
3. Jeneratör bakımları, jeneratörün kurulu bulunduğu birimce görevlendirilecek nezaretçi personel eşliğinde yapılacaktır.				
4. Form, bakım yapılan cihazın bulunduğu Kurum Yetkilisine imzalandıktan sonra Sağlık İl Müdürlüğü / Yatırımlar Birimine teslim edilecektir.				
BU BÖLÜM ARIZAYA MÜDAHALE EDEN PERSONEL TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR				
SİM Kayıt No				
Arızaya Müdahale Eden Personel		Tarih ve Saat / / 2020
Yapılan İşlemler ve Değiştirilen Malzemeler :				
Personelin Adı Soyadı İmza		Tarih / / 2020	İdare Personeli Adı Soyadı İmza	